

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 12 /RED/NBC/2026-27

Dated: 23/06/2026

It is certified that the existing building **DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY AGRA(UNDER-SMT.SUSHEELA YADAV & KITABI DEVI CHARITABLE TRUST)**, at **PART OF KHASRA NO.-1022]JAIPURIA SUNRISE GREEN,MAUZA BARULI AHIR, AGRA(U.P)** (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	04	-	-	-	-	-


The building is owned/occupied by **DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY AGRA**, (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the EXECUTIVE ENGINEER RURAL ENGINEERING DEPARTMENT (UP.Govt) (Name of Department/ Govt.) on 23-06-2025 (date of inspection) in the presence of **Mr. DR. ASHOK KUMAR(MANAGER) DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY AGRA** and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 23-06-2025 for a period of 2 years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. Not Applicable
2. Not Applicable
3. Not Applicable
4. Not Applicable

Issued on 23-06-2025 at **Agra** by **RURAL ENGINEERING DEPARTMENT, AGRA**

Signature with Seal :


MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
प्रखण्ड-आगरा

Name : DINESH AGARWAL
Designation : ASSISTANT ENGINEER
OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER
RURAL ENGINEERING DEPARTMENT
DIVISION AGRA

Name & Address of Department/ Office:

प्रमाण-पत्र

प्रथमतल/द्वितीयतल/तृतीयतल व अन्यतल भवन हेतु चेकलिस्ट

क्र० सं०	सूचना सम्बन्धी तकनीक बिन्दु	जाँच आख्या
1	भवन एक मंजिल, दो मंजिल अथवा अधिक	चार मंजिल
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल है	हाँ
3	क्या भवन में पार्किंग हेतु समुचित व्यवस्था है	हाँ
4	क्या भवन में ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है	हाँ
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है	हाँ
6	क्या भवन की छत आर०सी०सी० से बनी है	हाँ
7	क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गई है	नहीं
8	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं	हाँ
9	क्या भवन की दीवारें/छत ठीक है	हाँ
10	क्या कक्षों की छत की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्र में 3.0 मी० है)	हाँ
11	क्या विद्यालय के प्रवेश मुख्य द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है	हाँ
12	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है खिड़कियों में लकड़ियों का प्रयोग तो नहीं है	हाँ
13	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं	हाँ
14	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौ० 10मी, ऊ० 2.0 मी) है	हाँ
15	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौ० न्यूनतम 1500 मि०मी०, ट्रेड 300मि०मी० अथवा राइजर 150 मि०मी० है	हाँ
16	क्या भवन के कक्षों में जाने की अधिकतम दूरी 2250 मी है	हाँ
17	क्या भवन के मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है	हाँ
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यंत्र लगे हैं	हाँ
19	क्या भवन में विद्युत की लो वोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 2.8 मी० तथा होरिजॉन्टल दूरी 1.2 मी० है	मान्य नहीं
20	क्या भवन से विद्युत की हाई वोल्टेज लाइन (11000 वॉल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँचाई 3.70 मी० है होरिजॉन्टल दूरी 2.0 मी० है	मान्य नहीं
21	क्या पुरानी वायरिंग, स्विच एवं अन्य इक्वपमेन्ट आई०एस०आई० मार्क सामग्री में बदले गए हैं	नई लगी है

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ० किरन सौजिया स्कूल ताज सिटी, खसरा नं०-1022, जयपुरिया सनराइज ग्रीन, मौजा-बरौली अहीर, आगरा भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2005 एवं तत्संबंधी नियमों में उल्लिखित बिंदुओं के अधीन निर्मित है।

दिनांक—


 MANAGER
 DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
 AGRA